

質 疑 応 答 書

工事名(件名) 創設事業の内浄水施設 生活基盤施設耐震化等交付金事業
第2期当別浄水場No.3浄水池新設工事

質 問 事 項	回 答
1. 本工事の単価(資材・燃料・札幌市・刊行物)は全て「6月単価適用」と理解してよろしいでしょうか。	よろしいです。
2. 単-132号で諸雑費(%)の対象は労務費・材料費・機械運転費と理解してよろしいでしょうか。	単-132号の諸雑費(率)は全て対象として計上しております。
3. 第24号内訳書で買取価格はマイナス計上と理解してよろしいでしょうか。	よろしいです。
4. 第26号内訳書で仮設材運搬費の冬期割増は未計上とされているのでしょうか。又、想定されている運搬距離を御教示願います。	仮設材運搬費の冬期割増は計上しておりません。また、想定運搬距離は20kmまでにて計上しております。
5. 第26号内訳書の仮設材運搬は平成31年度の実務必携単価にて計上されているのでしょうか。	令和1年度 水道事業実務必携の単価にて計上しております。
6. 内-22号、内-23号の水道資材経費対象額は共通仮設費50%、現場管理費50%、一般管理費100%と理解してよろしいでしょうか。	よろしいです。
7. 単-219号、220号、221号で各機械損料の単位が「時間」と記載ですが「供用日、損料表15欄」にて計上されていると理解してよろしいでしょうか。	単-219号、220号、221号の各機械損料は「運転時間 損料表 13 欄」にて計上しております。なお、内容については着手後協議といたします。
8. 土木工事の経費は「H31年度実務必携」適用と理解してよろしいでしょうか。又、一般管理費の契約保証補正は計上されているのでしょうか。	土木工事の経費は「令和1年度水道事業実務必携」を適用しております。また、契約保証補正については、設計総括表に記載のとおり、計上しております。
9. 単-35号～38号でm換算された単価は「全整数桁有効」にて計上されているのでしょうか。	単-35号～38号でm換算された単価は「全整数桁有効、小数点以下切捨て」にて計上しております。
10. 設計書内の材料単価で、WEB建設と積算資料電子版に記載あるものは2誌平均とされているのでしょうか。	2誌ともに記載のある単価については2誌平均単価を計上しております。
11. 内-20号の低圧電動機設備工で、計上されている各漏電遮断器の刊行物出典先、規格名を御教示お願い致します。	漏電遮断器の刊行物出典先は、建設物価、積算資料となります。なお、規格については以下の通りとなります。 EY53A:3P 100-200V 50AF 日興電機製作所 EY103A:3P 100-200-415V 100AF 日興電機製作所 EY203A:3P 100-200-415V 225AF 日興電機製作所
12. 第22号内訳書(P27)のK形直管(φ75、L4.0m)はWEB建設・積算資料2誌平均の「水中用」にて計上されているのでしょうか。	お見込みのとおり計上しております。