

## 質 疑 応 答 書

工事名(件名) 創設事業の内 浄水施設 生活基盤施設耐震化等交付金事業  
第2期当別浄水場 機械設備工事その1

質 問 事 項	回 答
<p>1. 弁類の最大使用圧力について、実運用にてかかる最大圧力は「ポンプの締切圧力」と考えます。そのため、弁類の最大使用圧力0.98MPa・0.74MPaを、「ポンプの締切圧力」に読み替えて選定してもよろしいでしょうか。                      (対象箇所：特記仕様書 4.2(3)、6.2(3)、7.2(3))</p>	<p>1. 詳細については着手後説明致します。</p>
<p>2. 電動機の始動方式について、VVVFのバックアップとして固定速始動も設ける計画かご教示ください。                      (対象箇所：特記仕様書 3.2(8))</p>	<p>2. 固定速始動のバックアップを設ける計画はありません。</p>