

質 疑 応 答 書

工事名(件名) 創設事業の内 浄水施設 生活基盤施設耐震化等交付金事業
第 2 期当別浄水場 機械設備工事その 1

質 問 事 項	回 答
<p>1. 特記仕様書P19 3.1 使用目的 ポンプ回転速度を制御して行う圧力一定制御を予定と記載されていますが、吐出し管路が多数分岐しており、そのうちの任意点の圧力を一定に保つような制御と解釈すればよろしいですか。</p> <p>2. 特記仕様書P20 3.3 送水範囲 各送水先の分水施設の構造(密閉又は開放)をご教示願います。</p> <p>3. 設計書について、採用されている積算基準は令和2年度版でよろしいでしょうか。</p>	<p>1. 本工事にて設置する送水ポンプは、ポンプ吐出圧一定制御を想定しています。</p> <p>2. 分水施設等の詳細については着手後説明致します。</p> <p>3. 設計書に採用している主な積算基準は以下となります。 水道事業実務必携：令和 1 年度版 下水道用設計標準歩掛表：令和 2 年度版 下水道用設計積算要領：2016年版</p>