

質 疑 応 答 書

工事名(件名) 創設事業の内 送水施設 生活基盤施設耐震化等交付金事業

5号送水管新設工事その39

質 問 事 項	回 答
<p>第9号内訳書について、</p> <p>① 単-218号の「ケミカル泥水材 一液粒状型」は「kg単価」となっておりますが「ビーズクレイ2(L単価)」でよろしいでしょうか。その場合は「kg単価」への換算方法(比重等)をご教示ください。「kg単価」の場合は、材料名等をご教示ください。</p> <p>② 単-189号の損料は「工事用水中ポンプ」「水槽」以外は「豪雪補正無」と考えてよろしいでしょうか。異なる場合「豪雪補正有無」をご教示ください。</p>	<p>① お見込みのとおりでよろしいです。 なお、比重は1.0で計上しています。</p> <p>② 単-191号の「豪雪補正」については、お見込みのとおりでよろしいです。 (単-189号は、損料ではありませんので、単-191号についての質問として回答します)</p>
<p>単-58号及び単-62号について、単-145号及び単-146号「ラフテレーンクレーン」の北海道建設部単価は「長期割引あり」ですが、このまま積算してよろしいでしょうか。 (単-59～61号では賃料補正が計上されています。)</p>	<p>お見込みのとおりでよろしいです。</p>
<p>第12号内訳書 単-139号について、「コンクリート」の構造物種別が「無筋・鉄筋構造物」となっておりますが、「型枠」は「小型構造物」です。第14号内訳書 単-143号の「コンクリート」の構造物種別も「小型構造物」となっております。打設数量から「小型構造物」ではないでしょうか。</p>	<p>見積参考のとおり積算して下さい。</p>

次頁に続く

質問事項	回答
<p>単-65号について、「ロックリング挿入器」は使用しないと考えるよろしいでしょうか。使用する場合は「ロックリング挿入器」の基礎価格の出典元をご教示下さい。</p>	<p>お見込みのとおりでよろしいです。</p>
<p>第54号内訳書について、「仮設材(鋼矢板・H鋼・覆工板)運搬」の片道平均運搬距離は「10km以下」と考えるよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりでよろしいです。</p>