

質 疑 応 答 書

工事名(件名) 創設事業の内 送水施設 生活基盤施設耐震化等交付金事業

5号送水管新設工事その39

質 問 事 項	回 答
単-6号 夜間作業と考えると宜しいでしょうか。	夜間作業で発生し、仮置きした土砂を昼間作業で搬出するものとして計上しています。
単-30号 ポリエチレンスリーブのm単価は1枚の刊行物単価を長さで除して算出しているのでしょうか。	お見込みのとおりでよろしいです。
内-7号 ヒューム管(B形管)は材料込みでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりでよろしいです。
単-43号 ロット棒は実勢価格のNo.19でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりでよろしいです。
内-9号>単-133号 切羽作業工、坑内作業工、抗外作業工の基準数量は日進量でよろしいでしょうか。また、日進量は小数第1位で小数第2位四捨五入でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりでよろしいです。 日進量についても、お見込みのとおりでよろしいです。
内-9号>単-133号 坑内作業工の滑材は刊行物一誌単価の減摩剤「スベール」でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりでよろしいです。
内-9号>単-133号>単-185号>218号 目詰材とケミカル泥水材の出典元と銘柄をご教示願います。	刊行物単価で下記のとおりで計上しています。 目詰材：アトムブロック W ケミカル泥水材：ビーズクレイ 2

次頁につづく

質問事項	回答
<p>内-9号>単-133号 坑外作業工は、諸雑費（まるめ）は有りでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりでよろしいです。</p>
<p>内-9号>単-133号>単-190号 電動ホイストは揚力2.8tでよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりでよろしいです。</p>
<p>内-9号>単-133号>単-190号 門型クレーンの参照元をご教示願います。</p>	<p>2020年度版『建設物価』推進工事中用機械器具等基礎価格表及び2020年度版積算資料推進工事中用機械器具等基礎価格表になります。</p>
<p>内-9号>単-133号>単-191号 豪雪補正有の対象は工事中水中ポンプおよび水槽でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりでよろしいです。</p>
<p>内-9号>単-133号>単-192号 排土管の100m当たりの供用1日当たり損料算出の基礎価格は全桁有効でよろしいでしょうか。また、供用1カ月当たり損料は有効3桁4桁目四捨五入でよろしいでしょうか。</p>	<p>100m当りの基礎価格として計上しています。100m当り本数は41.2本、有効数字上位4桁5桁目四捨五入です。 供用1カ月当たり損料は、お見込みのとおりでよろしいです。</p>
<p>内-9号>単-133号>単-192号 排土管の100m当たりの供用1日当たり損料算出方法で供用1カ月当たり損料（有効3桁4桁目四捨五入）×1/30で供用1日当たり損料（有効3桁4桁目四捨五入）でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりでよろしいです。</p>
<p>内-10号>単-136号>単-196号 泥濃式掘進機は一般的な礫対応機か超流バランスセミシールド（破碎型掘進機）のどちらを採用していますか。</p>	<p>礫対応型標準掘進機で計上しています。</p>

次頁につづく

質問事項	回答
<p>単-52号 門型クレーン運転費のなかの門型クレーン損料は推進工事用機械器具等損料参考資料の走行式門型クレーン(懸垂型)クレーン本体、標準揚程 2.8t でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりでよろしいです。</p>
<p>内-17号 換気設備工の運転日数算出の為の日進量をご教授願います。</p>	<p>「下水道用設計標準歩掛表 令和2年度 - 第1巻 管路-」により計上しています。</p>
<p>内-19号 高濃度泥水注入設備工、吸泥排土設備工、排土貯留槽設置撤去工の諸雑費(まるめ)は有りでしょうか。</p>	<p>諸雑費(まるめ)は計上しておりません。 「下水道用設計標準歩掛表 令和2年度 - 第1巻 管路-」により計上しています。</p>
<p>単-63号 挿入設備費の諸雑費率の対象にトラッククレーン賃料は含まれると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>トラッククレーン賃料は含まれません。</p>
<p>内-32号 覆工板 鋼製 従来型 修理費及び損耗費 リス現場渡しの単価に係数は掛けられていると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりでよろしいです。</p>
<p>単-96号 合材はポリマ-改質Ⅱ型細粒度ギャップアスファルト混合物 13F55 でよろしいでしょうか。</p>	<p>改質Ⅱ型を使用しておりません。</p>
<p>内-54号 仮設材運搬の片道運搬距離をご教授願います。</p>	<p>10km 以下で計上しています。</p>

次頁につづく

質問事項	回答
<p>内－５７号 基本料金は電力契約標準約款附則３に記載の基本料金から１０％割り引いた金額を単価と考えて宜しいでしょうか。またその際の単価は全整数桁有効と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>電力基本料金は、 「電力契約標準約款（高圧）平成２年１０月１日実施 北海道電力株式会社」の３９頁に記載されている基本料金（税込み）から消費税相当額を控除し、力率割引１０％（１銭単位、以下切捨）して計上しています。</p> <p>また、電力量料金は、 電力契約標準約款（高圧）附則３に記載の電力量料金（税込）の単価に燃料費調整単価（８月分）と再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を加算し、消費税相当額を控除（１銭単位、以下切捨）で計上しています。</p>

以上